

2024년도 겨울방학 학생생활관 환경개선 결과 안내

관생여러분의 불편사항을 개선하기 위해 겨울방학 내 개선한 부분을 안내해 드립니다. 학생생활관의 **면학분위기** 및 **주거환경 개선**을 위해 행정실에서는 최선의 노력을 다하겠으니, 여러분들도 다른 학우들을 위해 **지켜야할 사항(수칙)**은 절대적으로 따라주시기 바랍니다.

- 인터넷 상 무거운(HEAVY) 업·다운로드 사용금지 및 늦은 시간 게임 자제
- 생활관 내 음주·흡연·소란·도난 등 관생 피해 행위 금지
- 사생실은 깨끗이 사용해야 하며 퇴실 시 사생실 및 비품 청소 철저

※ 앞으로는 위 사항을 준수하지 않으면 **경고**(벌점 부과)와 **반복될 경우 퇴사 조치**할 예정이며, 추후 입사 시에도 **불이익**이 **초래**될 수 있으니 협조하여 주시기 바랍니다.

■ 시설 점검 조치사항

분 류	내 용	조 치 사 항
시설환경 개선	· 네트워크 환경개선	○ 인터넷 대역폭 증설(전체 4G → 6G)- KT와 협의 중 ○ 사생실 WIFI 공유기(고정IP, 아이디·패스워드) 설정 ○ 네트워크 관리 프로그램 설치(트래픽·사용시간·유해 SITE 차단) ※ 학생생활관은 관생들의 인터넷 이용 속도를 향상시키기 위해 대역폭을 증설하려고 KT와 협의 중에 있으며, <u>네트워크 관리 프로그램 도입으로 해비 트래픽 사용과 유해 SITE 이용자를 주기적으로 점검하여 계도 및 관리함으로써 관생들의 인터넷 사용에 지장이 없도록 조치할 예정임</u> ■ 위반 시 경고 사항 ※ 사생실 내 WIFI 공유기 설정 변경 절대금지 ※ PC, 노트북 사용 시 WIFI 공유기 2차 측 에 연결 사용
	· 세탁실 점검	○ 25년 기숙사 개강 전 세탁실 사전 점검 실시 가. 세탁실 전체 건조기 소모품, 배기 자바라 교체, 내부 분해 청소 등 - 소모품 : 드럼 로라, 벨트, 텐션 로라 등 교체 나. 목련/소나무동 - 건조성능 개선을 위한 건조기 히터 전량 교체 다. 세탁장비 전체 점검 및 시험가동 완료 라. 세탁실 정비 / 청소 완료
	· 정수기 및 전자렌지	정수기(한발관)추가 설치, 전자렌지 전체 교체 및 추가 설치 ※ 전자렌지 사용 중 훼손 시 청소 및 관리사무소 연락
	· 블라인드(암막커튼)	소나무동, 목련화동 블라인드(암막커튼) 추가 설치
	· 개별 냉장고	학생생활관 전체 사생실 개별냉장고 설치 ※ 퇴실할 때 깨끗이 청소해 주시길 당부드립니다.
	· 제1BTL관 수질개선	녹 발생 부속(주철제) 교체(스트레이너, 체크밸브 등) 운수탱크 청소 및 기계실 배관 청소 실시